

## 附件 1

# 城市水厂一览表 (2020 年)

| 序号 | 水厂名称            | 水源地名称                           | 联系人 | 联系电话                              |
|----|-----------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1  | 楚雄市第二水厂         | 楚雄市九龙甸水库、西静河水库                  | 郑素梅 | 189[REDACTED]2615                 |
| 2  | 楚雄市观音山水厂        | 楚雄市九龙甸水库、西静河水库                  | 郑素梅 | 189[REDACTED]2615                 |
| 3  | 楚雄市永安水厂         | 楚雄市团山水库                         | 李琨  | 136[REDACTED]0087                 |
| 4  | 大姚县自来水厂         | 大姚县大坝水库、石洞水库                    | 郭桂兰 | 139[REDACTED]0518                 |
| 5  | 禄丰县万泉供水有限公司     | 禄丰县西河水库                         | 唐志丹 | 0878-4122611                      |
| 6  | 牟定县自来水有限责任公司水厂  | 牟定县中屯水库                         | 黄鹰  | 139[REDACTED]5088                 |
| 7  | 南华县集中供水管理所      | 南华县兴隆坝水库、龙山水库                   | 鲁海涛 | 139[REDACTED]4116                 |
| 8  | 南华县自来水厂         | 南华县兴隆坝水库、老厂河水库                  | 高中雄 | 135[REDACTED]6617                 |
| 9  | 双柏县城区自来水厂       | 双柏县法脿镇李方村水库、月牙埂水库、小石桥水库，妥甸镇新华水库 | 毕世彪 | 189[REDACTED]0096                 |
| 10 | 武定县自来水厂         | 武定县狮山镇古柏村委会石将军龙潭                | 李思泽 | 150[REDACTED]177<br>0878-8711277  |
| 11 | 武定县狮山镇鸿盛供水有限公司  | 武定县狮山镇怒德村委会怒德村龙潭                | 徐文峰 | 153[REDACTED]2666<br>0878-8835480 |
| 12 | 姚安县供排水公司（白花冲水厂） | 姚安县大麦地水库                        | 孙凤云 | 136[REDACTED]9269                 |
| 13 | 永仁县自来水厂         | 永仁县尼白租水库                        | 胡雅洁 | 0878-6712473                      |
| 14 | 元谋县自来水公司        | 元谋县元马镇资源圃后山水库                   | 杜向阳 | 135[REDACTED]3953                 |

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心

填报人：白光平

单位负责人：胡秋凌

填报时间：2020.6.1

## 附件 2

### 城市水厂水龙头水采样点表 (4-6 月)

| 序号 | 采样地点        | 序号 | 采样地点               |
|----|-------------|----|--------------------|
| 01 | 楚雄市雄宝路脆鱼庄   | 19 | 双柏云牧食品办公区          |
| 02 | 楚雄市东瓜龙云小吃   | 20 | 武定县狮山镇政府办公楼        |
| 03 | 楚雄市滇中汽车城    | 21 | 武定县狮山镇华翔帝景小区（二次供水） |
| 04 | 大姚县金小门口     | 22 | 武定县狮山镇罗婺彝寨小区       |
| 05 | 禄丰县城南小学     | 23 | 武定县狮山镇苗寨（二次供水）     |
| 06 | 禄丰移动公司      | 24 | 姚安县栋川镇宝城路 13 号     |
| 07 | 禄丰县人民医院     | 25 | 姚安县栋川镇北街 4 号       |
| 08 | 禄丰县金山镇翡翠湾小区 | 26 | 姚安县栋川镇南街 128 号     |
| 09 | 禄丰县疾控中心     | 27 | 姚安县栋川镇金马街 110 号    |
| 10 | 牟定迎世艺术幼儿园   | 28 | 永仁县永定镇苴却社区卫生室      |
| 11 | 南华县龙川镇火星社区  | 29 | 永仁县永定小学            |
| 12 | 南华县龙川镇斗山社区  | 30 | 永仁县疾控中心            |
| 13 | 南华县一中       | 31 | 元谋县新大街志鸿餐厅         |
| 14 | 南华县城建局      | 32 | 元谋县元马镇泷淇紫溪苑供水点     |
| 15 | 南华县县中医院     | 33 | 元谋县能禹街仲显茹家         |
| 16 | 双柏金谷宴府      | 34 | 元谋县黄瓜园水厂           |
| 17 | 双柏鹅名堂       | 35 | 元谋县黄瓜园星缘宾馆         |
| 18 | 双柏清记小吃      |    |                    |

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心

填报人：白光平

单位负责人：胡秋凌

填报时间：2020.6.1

## 附件 3

## 城市水厂出厂水水质信息

### ( 第 2 季度 )

| 序号                                 | 水 厂 名 称         | 采样时间       | 监 测 指 标            |                                           |                                                |                                                   |                              |                                       |               |                       |                                                        |                  |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                    |                 |            | 菌落总数<br>( CFU/mL ) | 总大肠菌群<br>( MPN/100m<br>L 或<br>CFU/100mL ) | 大肠埃希氏<br>菌<br>( MPN/100m<br>L 或<br>CFU/100mL ) | 耐热大肠<br>菌群<br>( MPN/100<br>mL 或<br>CFU/100mL<br>) | 色度<br>( 铂<br>钴色<br>度单<br>位 ) | 浑浊<br>度<br>( NTU<br>-散射<br>浊度<br>单位 ) | 臭和<br>味       | 肉<br>眼<br>可<br>见<br>物 | 耗氧量<br>( CODM<br>n 法, 以<br>O <sub>2</sub> 计,<br>mg/L ) | 消毒剂余量            |                  |
|                                    |                 |            |                    |                                           |                                                |                                                   |                              |                                       |               |                       |                                                        | 游离余氯<br>( mg/L ) | 二氧化氯<br>( mg/L ) |
| 《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2006 )<br>指标限值 |                 |            | ≤100               | 不得检出                                      | 不得检出                                           | 不得检出                                              | ≤15                          | ≤1                                    | 无异<br>臭异<br>味 | 无                     | ≤3                                                     | ≥0.3             | ≥0.1             |
| 01                                 | 楚雄市第二水厂         | 2020.04.13 | 未检出                | 未检出                                       | 未检出                                            | 未检出                                               | <5                           | <0.5                                  | 无             | 无                     | 2.27                                                   | 0.81             |                  |
| 02                                 | 楚雄市观音山水<br>厂    | 2020.04.13 | 未检出                | 未检出                                       | 未检出                                            | 未检出                                               | <5                           | <0.5                                  | 无             | 无                     | 2.29                                                   | 0.4              |                  |
| 03                                 | 楚雄市永安水厂         | 2020.04.13 | 未检出                | 未检出                                       | 未检出                                            | 未检出                                               | <5                           | <0.5                                  | 无             | 无                     | 2.1                                                    |                  | 0.13             |
| 04                                 | 大姚县自来水厂         | 2020.04.28 | 未检出                | 未检出                                       | 未检出                                            | 未检出                                               | 5                            | 0.1                                   | 无             | 无                     | 1.46                                                   | 0.547            |                  |
| 05                                 | 禄丰县万泉供水<br>有限公司 | 2020.05.25 | 未检出                | 未检出                                       | 未检出                                            | 未检出                                               | 3                            | 0.61                                  | 无             | 无                     | 1.28                                                   | 0.6              |                  |

|    |                |            |     |     |     |     |      |      |   |   |      |      |      |
|----|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|---|---|------|------|------|
| 06 | 牟定县自来水有限责任公司水厂 | 2020.05.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.90 | 0.85 | 无 | 无 | 0.45 | 0.36 |      |
| 07 | 南华县集镇供水管理所     | 2020.05.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 0.69 | 1.03 |      |
| 08 | 南华县自来水厂        | 2020.05.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 0.72 | 0.3  |      |
| 09 | 双柏县自来水厂        | 2020.05.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | <0.5 | 无 | 无 | 2.3  | 0.80 |      |
| 10 | 武定县自来水厂        | 2020.04.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5  | 0.62 | 无 | 无 | 0.68 | 0.30 |      |
| 11 | 武定县鸿盛供水有限公司    | 2020.04.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5  | 0.34 | 无 | 无 | 0.68 | 0.5  |      |
| 12 | 姚安县白花冲水厂       | 2020.05.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5   | <0.5 | 无 | 无 | 2.19 | 0.32 |      |
| 13 | 永仁县自来水厂        | 2020.05.26 | 3   | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8    | 1    | 无 | 无 | 1.27 |      | 0.29 |
| 14 | 元谋县自来水公司       | 2020.04.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5   | 1    | 无 | 无 | 0.24 | 0.3  |      |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO<sub>2</sub>）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心  
单位负责人：胡秋凌

填报人：白光平  
填报时间：2020.6.1

## 附件 4

## 城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

### （第 2 季度）

| 序号                              | 采样点名称     | 采样时间       | 监 测 指 标                |                                          |                                           |                                               |                              |                                   |                |               |                                                       |                  |                  |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |           |            | 菌落总数<br>( CFU/m<br>L ) | 总大肠菌群<br>( MPN/100mL<br>或<br>CFU/100mL ) | 大肠埃希氏菌<br>( MPN/100mL<br>或<br>CFU/100mL ) | 耐热大肠菌<br>群<br>( MPN/100mL<br>或<br>CFU/100mL ) | 色度<br>( 铂<br>钴色<br>度单<br>位 ) | 浑浊度<br>( NTU-<br>散射浊<br>度单<br>位 ) | 臭和<br>味        | 肉眼<br>可见<br>物 | 耗氧量<br>( CODMn<br>法, 以<br>O <sub>2</sub> 计,<br>mg/L ) | 消毒剂余量            |                  |
|                                 |           |            |                        |                                          |                                           |                                               |                              |                                   |                |               |                                                       | 游离余氯<br>( mg/L ) | 游离余氯<br>( mg/L ) |
| 《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2006 ) 指标限值 |           |            | ≤100                   | 不得检出                                     | 不得检出                                      | 不得检出                                          | ≤15                          | ≤1                                | 无异<br>臭、<br>异味 | 无             | ≤3                                                    | ≥0.05            | ≥0.02            |
| 01                              | 楚雄市雄宝路脆鱼庄 | 2020.04.13 | 未检出                    | 未检出                                      | 未检出                                       | 未检出                                           | <5                           | <0.5                              | 无              | 无             | 1.95                                                  | 0.1              |                  |
| 02                              | 楚雄市东瓜龙云小吃 | 2020.04.13 | 未检出                    | 未检出                                      | 未检出                                       | 未检出                                           | <5                           | <0.5                              | 无              | 无             | 2.48                                                  | 0.05             |                  |
| 03                              | 楚雄市滇中汽车城  | 2020.04.13 | 未检出                    | 未检出                                      | 未检出                                       | 未检出                                           | <5                           | <0.5                              | 无              | 无             | 2.42                                                  |                  | 0.08             |
| 04                              | 大姚县金小门口   | 2020.04.28 | 未检出                    | 未检出                                      | 未检出                                       | 未检出                                           | 5                            | 1                                 | 无              | 无             | 2.29                                                  | 0.482            |                  |
| 05                              | 禄丰县城南小学   | 2020.05.25 | 未检出                    | 未检出                                      | 未检出                                       | 未检出                                           | 3                            | 0.58                              | 无              | 无             | 1.44                                                  | 0.55             |                  |
| 06                              | 禄丰移动公司    | 2020.05.25 | 未检出                    | 未检出                                      | 未检出                                       | 未检出                                           | 3                            | 0.65                              | 无              | 无             | 0.96                                                  | 0.6              |                  |

|    |             |            |      |     |     |     |      |      |   |   |      |       |   |
|----|-------------|------------|------|-----|-----|-----|------|------|---|---|------|-------|---|
| 07 | 禄丰县人民医院     | 2020.05.25 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3    | 0.68 | 无 | 无 | 1.36 | 0.6   |   |
| 08 | 禄丰县金山镇翡翠湾小区 | 2020.05.25 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | 0.55 | 无 | 无 | 1.04 | 0.56  |   |
| 09 | 禄丰县疾控中心     | 2020.05.25 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | 0.67 | 无 | 无 | 1.76 | 0.56  |   |
| 10 | 牟定迎世艺术幼儿园   | 2020.05.20 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.42 | 0.77 | 无 | 无 | 0.35 | 0.008 |   |
| 11 | 南华县龙川镇火星社区  | 2020.05.07 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 0.86 | 0.05  |   |
| 12 | 南华县龙川镇斗山社区  | 2020.05.07 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 0.86 | 0.05  |   |
| 13 | 南华县一中       | 2020.05.07 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 1.08 | 0.3   |   |
| 14 | 南华县城建局      | 2020.05.07 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 1.25 | 0.05  |   |
| 15 | 南华县中医院      | 2020.05.07 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1    | ≤1   | 无 | 无 | 0.96 | 0.1   |   |
| 16 | 双柏金谷宴府      | 2020.05.09 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | <0.5 | 无 | 无 | 2.2  | 0.50  | - |
| 17 | 双柏鹤名堂       | 2020.05.09 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | <0.5 | 无 | 无 | 1.12 | 0.50  | - |
| 18 | 双柏清记小吃      | 2020.05.09 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | <0.5 | 无 | 无 | 2.20 | 0.10  | - |
| 19 | 双柏云牧食品办公区   | 2020.05.09 | 未检出  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5    | <0.5 | 无 | 无 | 2.20 | 0.06  |   |

|    |                    |            |     |     |     |     |     |      |   |   |      |        |      |
|----|--------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|------|--------|------|
| 20 | 武定县狮山镇政府办公楼        | 2020.04.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.97 | 无 | 无 | 2.20 | 0.50   |      |
| 21 | 武定县狮山镇华翔帝景小区（二次供水） | 2020.04.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 1.06 | 无 | 无 | 0.55 | 0.0025 |      |
| 22 | 武定县狮山镇罗婺彝寨小区       | 2020.04.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.76 | 无 | 无 | 0.68 | 0.10   |      |
| 23 | 武定县狮山镇苗寨（二次供水）     | 2020.04.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.5 | 0.35 | 无 | 无 | 0.64 | 0.0025 |      |
| 24 | 姚安县栋川镇宝城路13号       | 2020.05.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5  | <0.5 | 无 | 无 | 2.46 | 0.06   |      |
| 25 | 姚安县栋川镇北街4号         | 2020.05.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5  | <0.5 | 无 | 无 | 2.48 | 0.07   |      |
| 26 | 姚安县栋川镇南街128号       | 2020.05.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5  | <0.5 | 无 | 无 | 2.52 | 0.07   |      |
| 27 | 姚安县栋川镇金马街110号      | 2020.05.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5  | <0.5 | 无 | 无 | 2.47 | 0.06   |      |
| 28 | 永仁县永定镇苴却社区卫生室      | 2020.05.29 | 2   | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8   | 1    | 无 | 无 | 1.31 |        | 0.07 |
| 29 | 永仁县永定小学            | 2020.05.29 | 4   | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8   | 1    | 无 | 无 | 1.49 |        | 0.04 |
| 30 | 永仁县疾控中心            | 2020.05.29 | 8   | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7   | 1    | 无 | 无 | 1.43 |        | 0.05 |
| 31 | 元谋县新大街志鸿餐厅         | 2020.04.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5  | 1    | 无 | 无 | 0.32 | 0.1    |      |
| 32 | 元谋县元马镇泷淇紫溪苑供水点     | 2020.04.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5  | 1    | 无 | 无 | 0.4  | 0.1    |      |

|    |            |            |     |     |     |     |    |   |   |   |      |      |  |
|----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|------|------|--|
| 33 | 元谋县能禹街仲显茹家 | 2020.04.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.24 | 0.05 |  |
| 34 | 元谋县黄瓜园水厂   | 2020.04.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.4  | 0.1  |  |
| 35 | 元谋县黄瓜园星缘宾馆 | 2020.04.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.4  | 0.05 |  |
|    |            |            |     |     |     |     |    |   |   |   |      |      |  |
|    |            |            |     |     |     |     |    |   |   |   |      |      |  |
|    |            |            |     |     |     |     |    |   |   |   |      |      |  |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯） $\geq 0.05\text{mg/L}$ ；二氧化氯（ $\text{ClO}_2$ ） $\geq 0.02\text{mg/L}$ 。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：楚雄州疾控中心  
单位负责人：胡秋凌

填报人：白光平  
填报时间：2020.6.1